



CCV centrum voor
criminaliteitspreventie en
veiligheid

Onderhoud van blusmiddelen

Voor meer zekerheid





randhaspel
rijhouden!
naki precies
we nie mogą być
zadaniem?



T-00 KATe

Onderhoud van blusmiddelen

Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel of een draagbaar blustoestel. Deze moeten in goede staat zijn en functioneren als u ze nodig heeft. Om er zeker van te zijn dat de blusmiddelen werken zoals mag worden verwacht, is goed en regelmatig onderhoud van belang. In deze brochure leest u meer over het belang van periodiek onderhoud en de voordelen ervan. Ook krijgt u meer informatie over het hoe en wat van (periodiek) onderhoud aan blusmiddelen.

“In geval van brand weet 90% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te krijgen met behulp van een draagbare blusser of brandslanghaspel.”

Bron: publicatie Vebon, Onderzoek onderhoud en inzet kleine blusmiddelen. September 2014.



Zoek voor onderhoudsbedrijven van kleine blusmiddelen, slanghaspels of droge blusleidingen onder REOB op www.preventiecertificaat.nl

Waarom is onderhoud van blusmiddelen belangrijk?

Als u beschikt over een brandblusser, brandslanghaspel en/of een droge blusleiding, dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Komt u op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert, dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Uw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan u hoopt dat u ze nooit nodig zult hebben. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.



Wat houdt het onderhoud van blusmiddelen in?

Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de onderhoudsinstructies van de fabrikant en volgens de Nederlandse normen die hiervoor zijn opgesteld:

NEN 2559 (draagbare blustoestellen),
NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen),
NEN 671-3 (brandslanghaspels) en
NEN 1594 (droge blusleidingen).

Wie mag onderhoud aan blusmiddelen uitvoeren?

Het Bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en NEN 1594 (droge blusleidingen). Er gelden geen wettelijke bepalingen voor degenen die het onderhoud mogen uitvoeren.

Een voordeel van onderhoud door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf is dat deze beschikt over aantoonbaar deskundige medewerkers met een opleiding die werken met speciaal gereedschap voor onderhoud aan blusmiddelen. Zij weten dus hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. Gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.

WELKE BLUSMIDDELEN ZIJN ER?

- **Draagbare blusmiddelen:** dit zijn verplaatsbare blustoestellen met een maximaal gewicht van 20 kilogram.
- **Verrijdbare blusmiddelen:** dit zijn verplaatsbare blustoestellen met een gewicht groter dan 20 kilogram die op een verrijdbare bluskar staan.
- **Brandslanghaspels:** dit is een 20 tot 30 meter lange brandslang op een haspel die is aangesloten op de waterleiding.
- **Droge blusleidingen:** Aan de buitenzijde van het pand bevindt zich een put of een luik met de rode letter B. Hierop kan de brandweer tijdens het bestrijden van een brand de slang aansluiten. Dit voorkomt het zware en tijdrovende werk van het uitrollen van meters brandslang. In het pand zelf zitten aansluitingen waar de brandweer de slang op aansluit en waar het water doorheen komt om te blussen.

Waar vind ik gecertificeerde onderhoudsbedrijven?

U vindt gecertificeerde onderhoudsbedrijven op www.preventiecertificaat.nl. Deze website is een gezamenlijk initiatief van het CCV en de certificatie-instellingen. Bedrijven die door een certificatie-instelling zijn gecertificeerd, worden op deze website vermeld.

Hoe vaak moet ik mijn blusmiddelen laten onderhouden?

De frequentie van onderhoud hangt af van de staat, leeftijd en omstandigheden waarin de blusmiddelen verkeren. Een belangrijke graadmeter is, welke termijn de wet eist en wat uw verzekeraar als eis stelt voor de verschillende blusmiddelen (deze vindt u hiernaast voor de verschillende soorten blusmiddelen).

Hoe vaak moeten mijn draagbare blustoestellen worden onderhouden?

De wetgeving (artikel 6.31 lid 4 Bouwbesluit) schrijft voor dat ten minste eenmaal per twee jaar onderhoud aan draagbare en verrijdbare blustoestellen moet worden uitgevoerd.

U heeft een eigen keuze om onderhoud vaker te laten uitvoeren dan eenmaal per twee jaar. Dat hangt af van onder andere:

- de conditie van de blustoestellen;
- de voorschriften van de fabrikant;
- afspraken met anderen, zoals uw verzekeraar; of
- de plaats van de blusmiddelen (bijvoorbeeld corrosieve atmosfeer, in openbaar toegankelijke ruimten met kans op vandalisme, of zeer regelmatige transporten van blustoestellen op mobiele karren).

Afhankelijk van deze omstandigheden kan het nodig zijn om vaker onderhoud te laten doen.

VOORKOM PROBLEMEN

Periodiek onderhoud voorkomt problemen. Soms worden er tijdens het onderhoud ook defecten aan het blusmiddel ontdekt, deze kunnen dan meteen gerepareerd worden om er voor te zorgen dat het blusmiddel in geval van brand werkt zoals beoogd.

Hoe vaak moeten mijn brandslanghaspels worden onderhouden?

De wetgeving (art 1.16 Bouwbesluit) geeft voor brandslanghaspels geen termijn maar een prestatie-eis. Een brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallatie moeten op een adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Uw verzekeraar kan ook eisen stellen aan de frequentie van het onderhoud. Let daarom altijd op de voorwaarden die in uw polis staan.

Hoe vaak moeten mijn droge blusleidingen worden onderhouden?

De wetgeving geeft een prestatie-eis en een testeis. De prestatie-eis (artikel 1.16 Bouwbesluit) is dat een droge blusleiding op een adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. Dit betekent dat zo nodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd.

De test-eis (artikel 6.29 Bouwbesluit) is dat een droge blusleiding elke vijf jaar onder druk moet worden getest volgens NEN 1594.

Ook verzekeraars kunnen eisen stellen aan het onderhoud van droge blusleidingen. Let daarom altijd op de voorwaarden die in uw polis staan.

Mijn blusmiddelen en slanghaspels zijn goed onderhouden. Het onderhoudsbedrijf heeft de onderhoudssticker ingeknipt op 1 jaar. Betekent dit nu dat ik verplicht ben om over een jaar weer onderhoud te laten uitvoeren?

Nee. U bent wettelijk verplicht om draagbare en verrijdbare blusmiddelen ten minste eenmaal per twee jaar te laten onderhouden. U bent opdrachtgever voor het onderhoud, dus u bepaalt zelf wanneer u onderhoud laat uitvoeren.

Het onderhoudsbedrijf knipt de onderhoudssticker in conform de norm (NEN 2559, NEN 2659, NEN 671-3 of NEN 1594); u bent als opdrachtgever vrij om met het onderhoudsbedrijf binnen de wettelijke termijn van twee jaar af te spreken wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin u afwijkt van tweejaarlijks onderhoud. Bijvoorbeeld als:

- de fabrikant van het blusmiddel een andere frequentie voorschrijft;
- er een andere frequentie is afgesproken met uw verzekeraar;
- de blusmiddelen zich in een ruimte/ruimtes bevinden met een corrosieve atmosfeer of waar kans op vandalisme bestaat, of;
- de conditie van de blusmiddelen zo slecht is dat onderhoud sneller nodig is.

Wat is REOB en wat betekent het?

Het REOB-merk en woordmerk REOB zijn beschermd en mogen alleen door gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden gebruikt. Een gecertificeerd onderhoudsbedrijf is terug te vinden op www.preventiecertificaat.nl. Staat het bedrijf niet op deze website? Meld dit dan bij het CCV: info@hetccv.nl. Het CCV kan dan nagaan of het REOB-merk en/of het woordmerk REOB rechtmatig gebruikt wordt.

Wat houdt gecertificeerd onderhoud in?

Onderhoud van veiligheidsproducten is een vak apart. Gecertificeerde onderhoudsbedrijven hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die gespecialiseerd zijn in onderhoud van blusmiddelen. Ze volgen hiertoe een speciale opleiding en moeten examen doen. Het gecertificeerde onderhoudsbedrijf moet verder zorgen voor goede procedures,

instructies, apparatuur en materialen om de blusmiddelen te kunnen onderhouden. Gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden op hun beurt jaarlijks gecontroleerd door zogeheten certificatie-instellingen. Daarnaast moeten gecertificeerde onderhoudsbedrijven een klachtenregeling hebben. Bent u niet tevreden over het onderhoud? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij uw onderhoudsbedrijf. Als u er niet uitkomt met het bedrijf kunt u zich met uw klacht altijd wenden tot de certificatie-instelling die het onderhoudsbedrijf gecertificeerd heeft.

EIGEN VEILIGHEID EERST

Let bij een beginnende brand altijd op uw eigen veiligheid. Houd steeds in de gaten of u zonder moeite en gevaar de ruimte kunt verlaten. Als u merkt dat u de beginnende brand niet langer kunt beheersen, verlaat dan direct de ruimte en doe de deur achter u dicht.

Checklist

Wat u zelf kunt doen aan het beheren en controleren van blusmiddelen en brandslanghaspels:

U kunt zelf uw blusmiddelen regelmatig (laten) nalopen, bijvoorbeeld met de checklist in deze brochure.

WEES GOED VOORBEREID:	JA	NEE
1. Is de plaats van de brandblussers en brandslanghaspels voor iedereen goed herkenbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Zijn de brandblussers en/of brandslanghaspels goed bereikbaar?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Weten uw medewerkers waar de brandblussers en/of brandslanghaspels hangen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Weten uw medewerkers, en met name de bedrijfshulpverleners, hoe ze met een brandblusser en brandslanghaspel om moeten gaan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Is er een ontruimingsplan aanwezig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GOED OM EENS IN DE ZOVEEL TIJD ZELF NA TE KIJKEN:	JA	NEE
1. Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Zijn de blusmiddelen op tijd gecontroleerd en goed onderhouden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Zit de borging/verzegeling nog op de blusmiddelen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Zijn er zichtbare beschadigingen (deze kunnen er voor zorgen dat het blusmiddel niet of niet goed functioneert) aan het blusmiddel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door met partners integrale aanpakken te ontwikkelen en een brede implementatie van deze aanpakken te bevorderen. Het CCV zorgt voor ondersteuning en afstemming op maat, gericht op de lokale praktijk.

MEER INFORMATIE

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze brochure? Neem dan contact op met het CCV.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T (030) 751 67 00
E info@hetccv.nl
I www.hetccv.nl



Stichting Centrum voor Criminaliteits-
preventie en Veiligheid (CCV) draagt
bij aan de maatschappelijke veiligheid
door het stimuleren van publiek-
private samenwerking, actieve kennis-
deling van de veiligheidspraktijk
en kwaliteitsontwikkeling van
instrumenten en regelingen.

CCV centrum voor
criminaliteitspreventie en
veiligheid

