





Checklist Brandveiligheid

Compartimentering	<ul style="list-style-type: none">▪ Zijn er afgelopen jaar wijzigingen in brand- en/of (beschermde) subbrandcompartimentering gerealiseerd en is de omgevingsvergunning brandveilig gebruik up to date?▪ Worden de deuren die brandwerend en zelfsluitend (te herkennen aan een deurdranger) zijn uitgevoerd niet geblokkeerd tegen het dichtvallen?	
Vluchten	<ul style="list-style-type: none">▪ Zijn de vluchtwegen begaanbaar tot aan de openbare weg?▪ Zijn de gangen en trappen vrij van opslag en daarmee begaanbaar en toegankelijk voor iedereen? Om u een beeld te geven van een vrije doorgang: er moet een vrije doorgang zijn van 85cm.▪ Zijn alle vluchtroute aanduidingen verlicht, goed zichtbaar en niet geblokkeerd?	
Blusmiddelen	<ul style="list-style-type: none">▪ Zijn de blusmiddelen goed zichtbaar?▪ Zijn de blusmiddelen niet geblokkeerd en goed bruikbaar?	
Versiering	<ul style="list-style-type: none">▪ Wordt er bij aanschaf en het aanbrengen van versiering goed nagedacht over de hoeveelheid, de positie en het materiaal van aanbrengen van de versiering in verband met de ontvlambaarheid en druppelvorming?	
Ontruiming	<ul style="list-style-type: none">▪ Is in het ontruimingsplan de specifieke locatie, de doelgroep en de omgang van de mogelijk aanwezig verminderd zelfredzame personen meegenomen?▪ Wordt het ontruimingsplan geoefend en wordt aan de hand van de evaluatie het ontruimingsplan aangepast?	